



Row	Label	Power (kW)	Current (A)	Switch Type	Notes														
A	/11.8.A L1																		
A	/11.8.A L2																		
A	/11.8.A L3																		
A	/11.8.A N																		
A	/11.8.A PE																		
B	/11.8.E			-7X1															
B	/13.1.A L1																		
B	/13.1.A L2																		
B	/13.1.A L3																		
B	/13.1.A N																		
B	/13.1.A PE																		
C	/11.8.E			-7X1															
C	/13.1.B L1																		
C	/13.1.B L2																		
C	/13.1.B L3																		
C	/13.1.B N																		
C	/13.1.B PE																		
D	/11.8.E			-7X1															
D	/13.1.C L2																		
D	/13.1.C N																		
D	/13.1.C PE																		
E	Stromkreis	66	16A	11.1kW	67	16A	11.1kW	68	3.7kW	71	16A	11.1kW	72	3.7kW	73	3.7kW			
E	Kabel	-75	NYM-J	5x2.5	-76	NYM-J	5x2.5	-77	NYM-J	3x2.5	-78	NYM-J	5x2.5	-79	NYM-J	3x1.5	-80	NYM-J	3x1.5
F	Bezeichnung	Vorsicherung 0F7	Beleuchtung Verkauf	Bäro 1	Nachtlicht	Vorsicherung 0F8	Beleuchtung Verkauf2	Notausgangsleuchte	Notausgangsleuchte	Notausgangsleuchte	Notausgangsleuchte	Notausgangsleuchte	Notausgangsleuchte	Notausgangsleuchte	Notausgangsleuchte				

Elektro-Technik  
**ERNHOFFER**  
Anschlusstechnik GmbH

Verteilung EG

Projekt: 2012  
EDEKA, Fritz Meyer Weg 55

Verleiher: EDEKA

Zeichnungsnr.: EDEKA6504

Ers. I.: Esq. d.:

Ers.: 11.07.2013	User
Gepr.: 11.07.2013	
Stand	
Norm	
Name	
Datum	
Urspr.:	
Urspr.:	
Urspr.:	
EDEKA	Fritz Meyer Weg 55
	81925 München
Ers. I.: Esq. d.:	
Verleiher: EDEKA	
+ =	
Zust. Änderung	Blatt 12
	Anz. Bl. 19